



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
Per informazioni 0586 980 218
segreteriasindaco@comune.collesalveti.li.it

Ditta SAIT SpA

Raffineria ENI SpA

Azienda UsI Nord Ovest

Oggetto: comunicazione parziale decadenza Ordinanza n. 31 del 19.09.2025

Come da comunicazione ricevuta dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest in atti comunali prot. n. 21876 del 30.09.2025, a seguito degli esiti negativi dei campionamenti effettuati dalla U.F. di ASL in data 16.09.2025 per presenza di Legionella presso l'impianto idrico della Ditta S.A.I.T. S.p.A si comunica la decadenza del provvedimento di interdizione all'uso dell'impianto idrico dal 30.09.2025.

Si precisa che l'Ordinanza n. 31 del 19.09.2025 resta vigente relativamente alla fornitura al Comune di Collesalveti ed alla competente ASL, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, del piano di valutazione del rischio per legionellosi aggiornato da parte delle Ditte Raffineria ENI S.p.A. e S.A.I.T. S.p.A.

Collesalveti, 30 settembre 2025



Il Sindaco
Sara Paoli